

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА  
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 Государственное бюджетное дошкольное  
 образовательное учреждение детский сад №41  
 комбинированного вида Кировского района  
 Санкт-Петербурга  
 198188, Санкт-Петербург г, Новостроек ул, д 6,  
 литер А  
 Телефон: 8-812-616-81-29, факс 8-812-616-81-29  
 E-mail: dou41@kirov.spb.ru  
 ОКПО 52184535 ОГРН 1027802768597  
 ИНН/КПП 7805145153/780501001

На № \_\_\_\_ 34п4 \_\_\_\_ от 23.04.2021 г \_\_\_\_  
 № \_\_\_\_

Начальнику управления по  
 Кировскому району ГУ МЧС России  
 по Санкт-Петербургу  
 М-С.Б. Евлоеву  
 ул. Трефолева, д.43  
 198095, Санкт-Петербург

от заведующего ГБДОУ детского сада  
 № 41 комбинированного вида  
 Кировского района Санкт-Петербурга  
 Таширевой О. В.

**Ответ на Представление от 06.04.2021 № 30-1-124 об устранении причин и условий,  
 способствовавших совершению административного правонарушения**

Довожу до Вашего сведения, что Представление от 06.04.2021 № 30-1-124 об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения мною рассмотрено.

На основании данного Представления составлен план устранения выявленных нарушений до 01.09.2021 г при условии достаточного финансирования для реализации данного плана. Объемы финансирования могут меняться в зависимости от нормативных актов, регламентирующие деятельность ГБДОУ детского сада № 41 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга

|   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | в здании подлежащим оборудованию автоматической установкой пожарной сигнализацией ( АУПС) – помещения тамбура, расположенного на 1 –ом этаже здания не оборудовано АУПС | Установить автоматическую установку пожарной сигнализацией ( АУПС) – помещения тамбура, расположенного на 1 –ом этаже здания не оборудовано АУПС                                                                                                                                                                                                                                |
| 2 | отсутствует второй нормативный эвакуационный выход со 2 этажа здания                                                                                                    | 1. Обращение в Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга о разработке технического задания для составления проектно-сметной документации изменения фасада здания.<br>2. Разработка специальных технических условий по обеспечению пожарной безопасности с последующим получением согласования экспертного совета при УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу |
| 3 | Ширина лестничного марша в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1. менее 1.35 (фактически от 106 до 116 см)                                               | Разработка специальных технических условий по обеспечению пожарной безопасности с последующим получением согласования экспертного совета при УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу                                                                                                                                                                                            |
| 4 | Руководитель организации не организует проведение проверки работоспособности                                                                                            | Разработать журнал проверки работоспособности систем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

27.04. *Таширевой О. В.*



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, в соответствии с регламентом технического обслуживания, составленного с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. (Фактически проведение проверок работоспособности проводится по типовому регламенту).</p>                                                       | <p>автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, в соответствии с регламентом технического обслуживания, составленного с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем</p> |
| 5 | <p>Руководитель организации не обеспечивает в соответствии с регламентом технического обслуживания, составленного с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем здания (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре). (Фактически отсутствует регламент работ технического обслуживания систем противопожарной защиты).</p> | <p>Разработать журнал работ технического обслуживания систем противопожарной защиты.</p>                                                                                                                                                                                                      |

Заведующий



О. В. Таширева